

PFAS sammanställning

Kungälv kommun 2024

Kungälv Vattenverk utgåendevatten		
PFAS	Medel	Gränsvärden för dricksvatten Hos användaren.
Summa 4 PFAS ng/l	1,01	4 ng/l*
Summa 11 PFAS ng/l	1,97	
Summa 21 PFAS ng/l	1,97	100 ng/l*
Summa 22 PFAS ng/l	1,97	

Lysegårdens Vattenverk utgåendevatten		
PFAS	Medel	Gränsvärden för dricksvatten Hos användaren.
Summa 4 PFAS ng/l	0,65	4 ng/l*
Summa 11 PFAS ng/l	1,28	
Summa 21 PFAS ng/l	1,28	100 ng/l*
Summa 22 PFAS ng/l	1,28	

Marstrands Vattenverk utgåendevatten		
PFAS	Medel	Gränsvärden för dricksvatten Hos användaren.
Summa 4 PFAS ng/l	4,98	4 ng/l*
Summa 11 PFAS ng/l	10,21	
Summa 21 PFAS ng/l	10,21	100 ng/l*
Summa 22 PFAS ng/l	10,29	

*Gäller skarpt från 1 januari 2026 hos användaren