

Kontrollplan för inredning av vind

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:

Byggherre (namn och kontaktuppgifter):

Åtgärd:

Beräknad byggstart (datum):

Planerat färdigställande (datum):

Entreprenadform:

Styrande dokument

Boverkets byggregler (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2020:4), BBR 30

Europeiska konstruktionsstandarder (BFS 2022:4), EKS 12

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Ritad av						
Konstruktör						

Entreprenörer och utförare

Roll	Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Byggentreprenör						

Kontrollplan för inredning av vind

Kontrollpunkter

Vad ska kontrolleras (Kritiskt moment, kontrollpunkt)	Hur görs kontrollen (Metod)	Kontroll görs mot Underlag/ritningsnummer/ beskrivning/föreskrift/krav	Kontrollant	Hur kontroll dokumenteras	Tidpunkt för kontroll	Datum för kontroll	Signatur av kontrollant
Att bjälklaget klarar av laster från keramiska ytskikt	Beräkning	Konstruktionsritning		Foton	Innan montering av ytmaterial		
Plastfolien i väggar och tak är intakt och tätt skarvade med överlapp och tejpas	Visuellt	Monteringsanvisning		Provtryckningsprotokoll	Innan montering av ytskikt		
Kontroll att den bärande konstruktionen klarar av ingreppet	Beräkning	Konstruktionsritning		Foton	Vid utförande		
Kontrollera montering av golvbrunn	Visuellt	Monteringsanvisning		Kontrollplan	Vid montering av tätskikt		
Kontroll av fall till brunn	Vattenpass	BBR 6:5335		Intyg	Innan montering av tätskikt och ytmaterial		
Kontroll av tätskikt i våtrum	Visuellt	BBR 6:5331, branschregler enligt GVK och BKR för våtrum		Intyg	Innan montering av ytskikt		
Kontroll av utrymningsväg	Mätning	BBR 5:321		Protokoll	Vid projekterings-skedet		
Kontroll av spärranordning	Visuellt	BBR 8:231		I kontrollplan	Efter montage		
Kontrollera att risken för skärskador begränsas	Visuellt	BBR 8:353		Foto samt produktbeskrivning	Vid beställning samt montering		
Kontrollera att glasytor utformas så att risken för att falla ut genom glaset begränsas där risk för fallskador finns	Visuellt	BBR 8:352		Foto samt produktbeskrivning	Beställning av glas samt montering		

Kontrollplan för inredning av vind

Kontrollera att räcken är minst 1,1 meter höga och ej klättringsbara	Mätning	BBR 8:2321		Foto	Vid montering		
Utförandet stämmer överens med bygglov/startbesked	Visuellt	Beslutsunderlag		Foto	Efter färdigställande		

Intygande och signering

Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Härmed intygas att kontroller har utförts i enlighet med denna kontrollplan och att gällande krav för åtgärden har uppfyllts. Slutbesked för byggnationen begärs.		
Ort och datum	Namnteckning byggherre	Namnförtydligande