

Installationsintyg med kontrollplan anläggande av avlopp – Markbädd/Infiltration (Även EkoTreat, Baga Easy och liknande)

UPPLYSNING:

Kontrollplanens checklista (sidan 2-3) ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen. Kontrollplan och installationsintyg samt fotodokumentation ska sedan skickas till Miljöenheten innan anläggningen får tas i bruk.

Sökande

Namn		Organisationsnummer/Personnummer	
Utdelningsadress		Postnummer	Ort
Telefon (bost)	Mobil		E-post
Fastighetsbeteckning			

Typ av avloppsanläggning

Slamavskiljarens volym m ³ <input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig		Typbeteckning	Slamtömningsintervall	
Kompaktfilter <input type="checkbox"/>		Fabrikat	Antal	
Markbädd, m ² <input type="checkbox"/>	Längd, bredd	Mäktighet (tjockled, markbäddsand)		Utsläpp till
Infiltration m ² <input type="checkbox"/>	Förstärkt infiltration <input type="checkbox"/>	Annat, specificera <input type="checkbox"/>		

Tillståndet/Anmälan

Datum för beslutet	Diarienummer / Beteckning	Avvikelser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ange avvikelser		
Årlig kontroll, kopia på serviceavtal eller motsvarande		Bilaga bifogas <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej


Utförare/entreprenör om annan än sökande

Företag (reg. Bolagsnamn)		Organisationsnummer/Personnummer	
Utdelningsadress		Postnummer	Ort
Kontaktperson	Telefon	E-post	
Datum för när anläggningen togs i bruk			

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING**KUNGÄLVS
KOMMUN**

ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 (växel)
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se

Kontrollplan för enskilda avloppsanläggningar - Checklista

OBS! Vid  ska momentet fotodokumenteras




Administrativa kontrollpunkter

		Signatur	Anmärkning
Beslutet har kontrollerats för om ändringar har gjorts av inlämnad projektering	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Anmälan har gjorts till Miljöenheten vid avsteg från beslut	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Miljöenheten har kontaktats för besiktning minst tre dagar innan anläggningen påbörjats	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Miljöenheten har varit på plats för besiktning	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		


Allmänna kontrollpunkter

		Signatur	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakumventil)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Kontroll har skett av att dränerings-, tak- och dagvatten ej är anslutet till anläggningen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		




Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare, slutna tank och fördelningsbrunn m.m.

		Signatur	Anmärkning
Slamavskiljaren uppfyller kraven enligt svensk standard och är försedd med T-rör 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljare har packats 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Ledning före reningsverket lutar minst 10 % (1 cm / m) och har täta skarvar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Kemikaliedoseringen är försedd med larm	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för jämt flöde	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Den slutna tanken är försedd med nivåalarm 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		

Kontrollpunkt för markbädd

		Signatur	Anmärkning
Markbädden är placerad enligt situationsplan	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt ansökan	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Vid synligt grundvatten i schaktbotten har nivån på bädden höjts	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Samtliga lager i rätt tjocklek och med rätt fraktion (kornstorlek) enligt ansökan	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Dräneringsledningarna är lagda med lutning enligt ansökan	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Dräneringsledningarna är försedda med luftning	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		
Markbäddssanden består av 0-8 sand och har tjockleken 80 cm 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell		






	Signatur	Anmärkning
Dräneringsledningarna går till utloppsbrunn med möjlighet för provtagning av rinnande vatten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Spridningsrören lagda med lutning 5-10 % (0,5-1 cm/m)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Fiberduk är lagd ovan övre spridningslagret 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Återfyllnaden är minst 50 cm	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Utloppsrörets mynning (i dike eller dylikt) är fri från hinder, eventuellt avslutad i makadamlager 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Om markbädden är kompletterad med biomoduler är dessa lagda enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	

Kontrollpunkt för fosforfälla

Fosforfälla <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Säck <input type="checkbox"/> Lösivikt <input type="checkbox"/>	Antal kg
--	---	----------

Kontrollpunkter för infiltration

	Signatur	Anmärkning
Infiltrationsanläggningen är placerad enligt situationsplan	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt inlämnad ansökan	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Schaktbotten är ej packad (markporeerna ska vara öppna) 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Berg eller grundvatten förekommer ej närmare än 1 meter under schaktbotten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Vid förstärkt: Förstärkningslager består av minst 30 cm sand (0,8 mm) eller tjocklek enligt beslut	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Spridningslager i rätt tjocklek och av tvättad makadam 8-16, 16-32	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Spridningslager i rätt tjocklek och av natursingel 8-24	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Spridningsledning lagd med lutning 5-10% (0,5-1 cm/m)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Fiberduk är lagd ovan spridningslagret 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Återfyllnaden är minst 50 cm	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Om infiltrationen är utförd med kompaktfiler är dessa lagda enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	

Information

En förutsättning för att kunna hantera din anmälan är att ärendet registreras. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL)

Underskrift, entreprenör

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Underskrift, sökande

Jag godkänner Installationsintyget med kontrollplanen

Ort och datum	Ort och datum
Entreprenörens underskrift	Sökandens underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 (växel)
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se

Information till den registrerade enligt GDPR

Vid myndighetens handläggning kan upplysningar komma att inhämtas från andra externa aktörer så som fastighetsregistret.

Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens (1949:105) regler om allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till andra i enlighet med offentlighetsprincipen (var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar), med undantag för de inskränkningar i offentligheten som gäller för uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för att hantera er ansökan/anmälan och tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning, registrering och kontroll av livsmedelsverksamhet enligt livsmedelslagstiftningen. Dina uppgifter kommer att delas inom kommunen med den personal som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete samt med de personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens räkning. Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part, men endast om så krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändig som ett led i kommunens myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna raderas sedan i enlighet med kommunens gallringsföreskrifter men kan komma att bevaras för arkivändamål. Dina uppgifter kan komma att överföras till tredje land, dock endast som ett led i teknisk support och enbart till parter som är bundna av dataskyddsförordningen genomavtal.

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnadsnämnden, kommun@kungalv.se. Du har rätt till information och ett registerutdrag med information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan även begära rättelse, begränsning och radering av dina uppgifter samt göra invändningar och i vissa fall begära överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@kungalv.se. om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. datainspektionen@datainspektionen.se.

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 (växel)
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se