


- TECKENFÖRKLARING**
- ARBETSOMRÅDESGRÄNS
 - ENTREPRENADGRÄNS
- BEFINTLIGT PLAN**
- FASTIGHETSGRÄNS
 - TRAKTGRÄNS
 - DIKE/BÄCK
 - STENMUR
 - ARÖD 2:107
 - FASTIGHETSBETECKNING
 - FORNLÄMNINGSOMRÅDE
 - BEF ELKABEL I MARK
 - BEF ELKABEL I LUFT
 - BEF TELEKABEL I MARK
 - BEF TELEKABEL I LUFT
 - BEF OPTOKABEL
 - BEF DAGVATTEN
 - BEF SPILLVATTEN
 - BEF TRYCKSPILLVATTEN
 - BEF VATTEN
 - BEF DRÄNERING
 - BEF ENSKILD ANLÄGGNING
 - BEF BRUNN

- PROJEKTERAT**
- D .000 X DAGVATTEN
 - S .000 X SPILLVATTEN
 - V .000 X VATTEN
 - ○ ○ SNB/DNB NEDSTIGNINGSBRUNN/
 - ● ● STB/DTB TILLSYNSBRUNN
 - ● ● SRB RENSBRUNN
 - ● ● DB KUPOLBRUNN
 - SAV/VAV AVSTÄNGNINGSVENTIL
 - SCHAKTFRI FÖRLÄGGNING
 - DIKE

- ANVISNINGAR**
- DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER FÖLJANDE:
- NYA SJÄLVFALLSLEDNINGAR LÄGGS MED MIN LUTNING 7‰
 - SERVISLEDNINGAR LÄGGS MED MIN LUTNING 10‰
 - SAMTLIGA SERVISER PROPPAS
 - DIMENSION SERVISLEDNINGAR: V 32 PE, S 160 PP, D160 PP
 - DIMENSION ANSLUTNING KUPOLBRUNNAR: 160 PP
 - SAMTLIGA VATTENSERVISER UTFÖRS MED SERVISVENTIL
 - RENSBRUNN UTGÅR ENDAST VID SERVISANSLUTNING TILL BRUNN
 - RENSBRUNN PÅ DAGVATTENSERVIS UTFÖRS EJ
 - VID BERGSCHAKT SKA LOSSHÅLLNING UTFÖRAS 2M EFTER ÄNDPUNKT PÅ SERVIS
 - UTLOPP OMGES MED BETONGRÖR
 - YTTRE/INNERDIMENSIONER PÅ PLASTLEDNINGAR:
- | PP | YTTRE DIA. | INNERDIA. | YTTRE DIA. | INNERDIA. |
|-----|------------|-----------|------------|-----------|
| 160 | 148 | 132 | 32 | 26 |
| 200 | 175 | 160 | 40 | 32,6 |
| 250 | 220 | 200 | 50 | 40,8 |
| 315 | 277 | 250 | 75 | 61,4 |
| 450 | 396 | 360 | 90 | 73,6 |
| 560 | 493 | 450 | 110 | 96,8 |
| | | | 160 | 141,0 |
| | | | 200 | 176,2 |

KOORDINATSYSTEM
 KOORDINATSYSTEM: SWEREF991200
 HÖJDSYSTEM: RH2000



| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|-----|-----|-----------------|-------|------|
| | | | | |

BYGGHANDLING
KUNGÄLVS KOMMUN
 Aröd VA-utbyggnad Etapp 1

SWECO Environment AB
 Skånegatan 3, 411 40 Göteborg
 031 + 42 75 00
 Org.nr. 556346-0327, site Stockholm
 www.sweco.se

KUNGÄLVS KOMMUN

| UPPDRAGSNUMMER | RITAD/KONSTR AV | GRANSKAD AV |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1100235 | J. ABDOLLAHAN K. PETERSSON | |
| DATUM | ANSVARIG | |
| 2020-11-06 | K. PETERSSON | |

VA-UTBYGGNAD
 ARÖD, ETAPP 1
 PLAN

| SKALA | RITINGSNUMMER | BET |
|----------------------|---------------|-----|
| A1 1:400 A3 1:800 | 01A-R-51-1-06 | |

OSÄKERT LÄGE, FASTSTÄLLS GENOM PROVSCHAKT. LEDNING ÅTERSTÄLLS EFTER ANLÄGGNING AV NYA LEDNINGAR.

GRÄNS BEVARAS ENLIGT MARKÄGARENS ÖNSKAN

STRÅK 5

KONNEKTION RITNING 07

KONNEKTION RITNING 08

KONNEKTION RITNING 05

GRÄNS MOT BRÄPP

Norra Arödsvägen

Rjöbyvägen

Bergliden

2:105

X=6426800

X=6426800

X=6426720

X=6426720

X=6426720

X=6426720

X=6426720

0 10 20 Meters