


- TECKENFÖRKLARING**
- - - - - ARBETSOMRÅDESGRÄNS
 - - - - - ENTREPRENADGRÄNS
- BEFINTLIGT PLAN**
- - - - - FASTIGHETSGRÄNS
 - - - - - TRAKTGRÄNS
 - - - - - DIKE/BÄCK
 - - - - - STENMUR
 - - - - - ARÖD 2:107
 - ○ ○ FORNLÄMNINGSOMRÅDE
 - ○ ○ BEF. ELKABEL I MARK
 - ○ ○ BEF. ELKABEL I LUFT
 - ○ ○ BEF. TELEKABEL I MARK
 - ○ ○ BEF. TELEKABEL I LUFT
 - ○ ○ BEF. OPTOKABEL
 - ○ ○ BEF. DAGVATTEN
 - ○ ○ BEF. SPILLVATTEN
 - ○ ○ BEF. TRYCKSPILLVATTEN
 - ○ ○ BEF. VATTEN
 - ○ ○ BEF. DRÄNERING
 - ○ ○ BEF. ENSKILD ANLÄGGNING
 - ○ ○ BEF. BRUNN

- PROJETERAT**
- - - - - D 000 X DAGVATTEN
 - - - - - S 000 X SPILLVATTEN
 - - - - - V 000 X VATTEN
 - ○ ○ SNB/DNB NEDSTIGNINGSBRUNN/
 - ○ ○ STB/DTB TILLSYNSBRUNN
 - ○ ○ SRB RENSBRUNN
 - ○ ○ DB KUPOLBRUNN
 - ○ ○ SAV/VAV AVSTÄNGNINGSVENTIL
 - ○ ○ SCHAKTFRI FÖRLÄGGNING
 - ○ ○ DIKE

- ANVISNINGAR**
- DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER FÖLJANDE:
 - NYA SJÄLVFALLSLEDNINGAR LÄGGS MED MIN LUTNING 7‰
 - SERVISLEDNINGAR LÄGGS MED MIN LUTNING 10‰
 - SAMTLIGA SERVISER PROPPAS
 - DIMENSION SERVISLEDNINGAR: V 32 PE, S 160 PP, D160 PP
 - DIMENSION ANSLUTNING KUPOLBRUNNAR: 160 PP
 - SAMTLIGA VATTENSERVISER UTFÖRS MED SERVISVENTIL
 - RENSBRUNN UTGÅR ENDAST VID SERVISANSLUTNING TILL BRUNN
 - RENSBRUNN PÅ DAGVATTENSERVIS UTFÖRS EJ
 - VID BERGSKHAKT SKA LOSSHÅLLNING UTFÖRAS 2M EFTER ÄNDPUNKT PÅ SERVIS
 - UTLOPP ÖMGES MED BETONGRÖR
 - YTTRE/INNERDIMENSIONER PÅ PLASTLEDNINGAR:
- | PP | YTTERDIA | INNERDIA | PE | YTTERDIA | INNERDIA |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 160 mm | 148 mm | 32 mm | 26 mm | | |
| 200 mm | 175 mm | 40 mm | 32,6 mm | | |
| 250 mm | 220 mm | 50 mm | 40,8 mm | | |
| 315 mm | 277 mm | 75 mm | 61,4 mm | | |
| 450 mm | 396 mm | 90 mm | 73,6 mm | | |
| 560 mm | 493 mm | 110 mm | 96,8 mm | | |
| | | 160 mm | 141,0 mm | | |
| | | 200 mm | 176,2 mm | | |

KOORDINATSYSTEM
 KOORDINATSYSTEM: SWEREF991200
 HÖJDSYSTEM: RH2000



A	SE PMO	2020-11-06	J.R.
BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

BYGGHANDLING
KUNGÄLVS KOMMUN
 Aröd VA-utbyggnad Etapp 1

SWECO Environment AB
 Skånegatan 3, 411 40 Göteborg
 031 - 42 75 00
 Org.nr. 556346-0327, site Stockholm
 www.sweco.se

KUNGÄLVS KOMMUN

SWECO

UPPDRAGSNUMMER 1100235	RITAD/KONSTR AV J.ABDOLLAHIAN	GRANSKAD AV K.PETERSSON
DATUM 2020-11-06	ANSVARIG K.PETERSSON	

VA-UTBYGGNAD
 ARÖD, ETAPP 1
 PLAN

SKALA A1 1:400 A3 1:800 RITNINGSNUMMER 01A-R-51-1-08 BET

I:\s\01810\PROJEKT\VA\51\ARÖD\01A-R-51-1-08.dwg 2020-11-06 14:52 2223